

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2020〕105号

市发展改革委关于汉阳六湖连通水网设施改造项目 可行性研究报告（代项目建议书）的批复

碧水集团：

你单位《关于恳请批复汉阳六湖连通水网设施改造项目可行性研究报告的请示》（武碧文〔2020〕70号）及工程可行性研究报告等资料收悉。根据专家评估意见和中南建筑院的评估报告，经研究，同意汉阳六湖连通水网设施改造项目（项目代码：2020-420105-78-01-038504），现批复如下：

一、汉阳六湖连通水网设施改造项目的实施有利于恢复汉阳六湖连通工程设施功能，改善汉阳地区湖泊水质环境，项目建设是必要的。

二、建设地点、建设规模及主要建设内容

本项目拟对汉阳六湖连通工程的打鼓渡河闸、龙新闻、明珠闸等 11 座桥（闸）及黄金口污水处理厂 A 线工程泵站、配套管网等设施进行维修改造。工程主要建设内容包括：

（1）打鼓渡闸更换闸门 5 扇，更换液压启闭机 5 套，电控设备 1 套。

（2）龙新闻更换闸门 3 扇，更换液压启闭机 3 套，电控设备 1 套。

（3）明珠闸更换闸门 2 扇，更换液压启闭机 2 套，电控设备 1 套。

（4）修补 11 座桥（闸），新建石材栏杆 33 米。

（5）更换黄金口污水处理厂 A 线工程泵站泵机 3 套及配套控制柜；更换拦污栅-回转式格栅除污机（ $B \times H=1.0 \times 8.78$ ）一套；龙门架（起重质量 2T，起升高度 18m）一套；改造泵站出水压力管道 D315 HDPE 管 500 米；拆除修复绿化 90 平方米、道路 246.4 平方米。

三、总投资及资金来源

经评估，项目估算总投资为 1186.63 万元。其中：工程费用 852.97 万元，工程建设其他费 167.44 万元，预备费 81.63 万元，专项费用 84.59 万元。资金来源为市级财政资金。

四、项目法人及建设工期

项目法人为碧水集团。项目工期 2 个月。

请据此开展初步设计，完成后报我委审批。

附件：工程建设项目招标实施方案核准意见

武汉市发展和改革委员会
2020年7月28日



附件

工程建设项目招标实施方案核准意见

项目名称：汉阳六湖连通水网设施改造项目

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘察							✓
设计							✓
建筑工程	✓			✓	✓		
安装工程	✓			✓	✓		
监理	✓			✓	✓		
设备	✓			✓	✓		
重要材料	✓			✓	✓		
其他	✓			✓	✓		
审批部门核准意见： 核准。 本项目勘察招标估算金额为 11.52 万元，设计招标估算金额为 47.49 万元，在中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 16 号要求的必须招标规模标准以下，同意该项目勘察、设计采取不招标方式，上述事项招标金额如达到规模标准，应严格按公开招标程序执行。 请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。 2020 年 7 月 28 日							

抄送：汉阳区人民政府、蔡甸区人民政府、市水务局、市生态环境局、市财政局。

武汉市发展和改革委员会办公室

2020 年 7 月 28 日印发

共印 12 份