

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2020〕104号

市发展改革委关于东沙连通初雨系统维修改造项目可行性研究报告的批复

武汉碧水集团：

你单位《关于恳请批复东沙连通初雨系统维修改造项目可行性研究报告的请示》（武碧文〔2020〕71号）及可行性研究报告等资料收悉。根据专家评估意见和北京中设泛华工程咨询有限公司的评估报告，经研究，同意东沙连通初雨系统维修改造项目（项目代码：2020-420106-76-01-038469），现批复如下：

一、东沙连通初雨系统维修改造项目的实施有利于恢复东沙连通初雨系统设施功能，有效提升水果湖、东湖水质环境，保障水果湖及茶港片区排涝安全。项目建设是必要的。

二、建设地点、建设规模及主要建设内容

本项目位于武昌区，拟对东沙连通初雨系统箱涵、倒虹井、调蓄池进行清淤及维修，恢复初雨系统正常运行功能。主要建设内容包括：雨水箱涵清淤长度约 3.2 千米，倒虹井伸缩缝修补处理 138 米，更换调蓄池出口闸门，启闭设备 1 套，更换调蓄池拦污格栅机 6 台，调蓄池顶板裂缝修补约 4500 平方米，梁板柱维修 1000 平方米，新建初雨系统自动化控制系统 1 套。

三、总投资及资金来源

经评估，项目估算总投资为 2465.75 万元。其中，工程费用 1799.78 万元，工程建设其他费用 431.52 万元，工程预备费 178.50 万元，环境保护工程费 55.95 万元。资金来源：市级城建资金。

四、项目法人及建设工期

项目法人为武汉碧水集团。项目建设期 90 天。

请据此开展初步设计，完成后报我委审批。

附件：工程建设项目招标实施方案核准意见

武汉市发展和改革委员会

2020年7月24日

附件

工程建设项目招标实施方案核准意见

项目名称：东沙连通初雨系统维修改造项目

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘 察							✓
设 计							✓
道路工程	✓			✓	✓		
安装工程	✓			✓	✓		
监 理	✓			✓	✓		
设 备	✓			✓	✓		
重要材料	✓			✓	✓		

审批部门核准意见：

核准。

本项目勘察招标估算金额为 37.78 万元，设计招标估算金额为 98.90 万元，在中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 16 号要求的必须招标的规模标准以下，同意该项目勘察、设计采取不招标方式，上述事项招标金额如达到规模标准，应严格按公开招标程序执行。请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。

2020 年 7 月 24 日

