

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2020〕198号

市发展改革委关于武汉汉西污水处理厂 污泥深度脱水工程项目核准的批复

武汉汉西污水处理有限公司：

你公司报来的《关于汉西污水处理厂污泥深度脱水工程项目核准的请示》及相关材料收悉。根据《市工程咨询部关于〈武汉汉西污水处理厂污泥深度脱水工程项目申请报告〉的评估意见》（武咨评〔2020〕547号），经研究，武汉汉西污水处理厂污泥深度脱水工程，项目代码（2020-420112-77-02-033358），批复如下：

一、你公司武汉汉西污水处理厂污泥深度脱水工程项目符合国家产业政策和行业准入条件，同意建设。

二、项目建设地点：汉西污水处理厂用地范围内。

三、项目建设规模：污泥深度脱水工程污泥处置近期规模

为 450t/d，远期规模为 750 t/d。土建规模按远期总规模 750t/d（污泥含水率 80%）一次性建成，设备按近期规模 450t/d（污泥含水率 80%）安装。

四、项目建设内容主要包括：按近期规模建设新增污泥浓缩池 2 座、成品污泥输送系统设备及配套电气工程、改造好氧发酵车间等；按远期总规模建设污泥输送提升泵池、污泥稀释系统、污泥调理加药系统、污泥堆场、成品料仓、污泥接收系统设备改造和污泥浓缩系统设备等。臭气处理系统按远期总规模规划布局，按近期规模建设。

五、项目工艺路线：板框压滤深度脱水方案。污泥通过加药混合，浓缩调理、板框压滤深度脱水至含水率低于 60%。

六、项目总投资为 24583.04 万元，其中，工程费用 18754.28 万元；工程建设其他费用 2393.06 万元；预备费 2114.73 万元；建设期利息 396.90 万元；流动资金 924.07 万元。据你公司和市水务局达成意见，本项目建设成本不纳入污水处理服务特许经营成本。

资金来源：企业自筹。

七、该项目社会稳定风险评估为低风险，所提出的社会稳定风险分析基本符合国家要求，请在项目建设过程中确保防范措施逐项落实，做好应对方案，防止风险发生。

八、核准项目的相关文件：1.《市工程咨询部关于<武汉汉西污水处理厂污泥深度脱水工程项目申请报告>的评估意见》（武咨评〔2020〕547号）；2.东西湖区自然和规划局关于武汉汉西污水处理厂污泥深度脱水工程选址的意见；3.市水务局关于

同意建设汉西污水处理厂污泥深度脱水工程项目的函。

九、如需对本项目核准文件所规定的有关内容进行调整，请及时以书面形式向我委报告，并按照有关规定办理。

十、本核准有效期限为两年。自发布之日起计算，在核准文件有效期内未开工建设项目的，应在核准文件有效期届满 30 日前向我委申请延期；项目在核准文件有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽申请延期但未获批准的，本核准文件自动失效。

武汉市发展和改革委员会
2020年10月14日



附件

武汉汉西污水处理厂污泥深度脱水工程核准意见

项目名称：武汉汉西污水处理厂污泥深度脱水工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘察	√			√	√		
设计	√			√	√		
建筑工程	√			√	√		
安装工程	√			√	√		
监理	√			√	√		
主要设备	√			√	√		
重要材料	√			√	√		

审批部门核准意见：

核准。

请严格按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国采购法》等法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。

2020年10月14日

武汉市发展和改革委员会办公室

2020年10月14日印发

共印12份