

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2022〕31号

市发展改革委关于武汉凤关一二回 220 千伏 线路增容改造工程项目核准的批复

国网武汉供电公司：

报来《关于申报武汉凤关一二回 220 千伏线路增容改造工程项目核准的请示》（鄂电司汉供〔2022〕15号）及项目核准申请报告等资料收悉。根据武汉市建设世界一流城市电网指挥部印发的《武汉市建设世界一流城市电网项目审批流程优化工作方案》（武电指办〔2020〕1号）有关精神，按照国网湖北省电力有限公司经济技术研究院评审意见，现就该项目核准事项批复如下：

一、为满足武汉凤凰山—江夏供区的负荷增长需求，解决凤关一二回线路卡口问题，消除凤关一二回老旧线路安全运行隐患，原则同意武汉凤关一二回 220 千伏线路增容改造工程项目

目（项目代码：2204-420100-04-01-479088）。

二、项目建设线路涉及东湖新技术开发区、江夏区。

三、项目主要建设内容及规模：拆除凤关一二回 220 千伏双回角钢塔 25 基，原路径新建 220 千伏双回角钢塔 5 基、双回钢管杆 20 基、双回钢管组合塔 12 基；更换凤关一二回中段 10.5 公里同塔 2×300 平方毫米架空线路为同等截面耐热铝合金导线；沿凤关一二回同塔架空线路架设 72 芯 OPGW 光缆 2 根，长度 2×8.36 公里；沿凤关一二回电缆段线路敷设 72 芯无金属光缆 2 根，长度 2×6.7 公里。

四、项目总投资为 5120 万元，资金来源按注册资本金占 25%，其余部分银行贷款。

五、如需对本项目核准文件所规定的有关内容进行调整，请按照《政府核准投资项目管理办法》的有关规定，及时以书面形式向我委提出调整申请，我委将根据项目具体情况，出具书面确认意见或者重新办理核准手续。

六、请你公司根据本核准文件，办理相关手续。

七、本核准文件自印发之日起有效期限 2 年。在核准文件有效期内未开工建设的，项目单位应在核准文件有效期届满前的 30 个工作日之前向我委申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设也未按规定申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。

附件：工程建设项目招标实施方案核准意见

武汉市发展和改革委员会

2022年4月18日

附件

工程建设项目招标实施方案核准意见

项目名称：武汉凤关一二回 220 千伏线路增容改造工程

招标内容	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察	✓			✓	✓		
设计	✓			✓	✓		
建筑工程	✓			✓	✓		
安装工程	✓			✓	✓		
监理	✓			✓	✓		
设备	✓			✓	✓		
重要材料	✓			✓	✓		
其他	✓			✓	✓		

审批部门核准意见：

核准。

请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。

2022 年 4 月 18 日

抄送：东湖高新区管委会，江夏区政府。

武汉市发展和改革委员会办公室

2022 年 4 月 18 日印发

共印 12 份