

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2018〕89号

市发展改革委关于江夏区 2018—2020 年度农村 饮水安全巩固提升工程可行性研究报告 (代项目建议书)的批复

江夏区发展改革委:

你委《关于呈请审批江夏区 2018—2020 年度农村饮水安全巩固提升工程可行性研究报告的请示》(夏发改农〔2018〕21号)及相关资料收悉。根据湖北省工程咨询公司评估意见(鄂工咨八部〔2018〕403号),经研究,现批复如下:

一、工程建设必要性

通过项目建设,可进一步完善江夏区供水基础设施建设,提高供水管网整体性及安全可靠,为促进区域社会经济全面可持续发展提供有力支撑,工程建设是必要的。

二、工程建设规模及主要建设内容

工程建设供水管网共计 67.86 千米（含 16 个管网子项工程），其中：管网延伸工程，敷设 DN300—600 球墨铸铁管长 26.3 千米；管网联通工程，敷设 DN200-600 球墨铸铁管长 36.7 千米；管网改造工程，敷设 dn110PE 管长 4.86 千米；以及检修阀门、排气阀与排泥阀等管网配套设施。

三、项目法人及建设工期

项目法人为江夏区水务总公司，工程建设期 36 个月。

四、工程投资及资金来源

经评估，工程估算总投资 15235.71 万元，资金来源为市级财政资金 6572.5 万元，其余由区级自筹。

五、项目招标范围、方式及其组织形式见附件

请据此抓紧进行项目前期准备工作，完善相关报批手续，初步设计方案完成后按基建程序报我委审批。

附件：武汉市农林水利建设项目招投标事项核准表



附件

武汉市农林水利建设项目招投标事项核准表

项目名称：江夏区2018-2020年度农村饮水安全巩固提升工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察	√			√	√		
设计	√			√	√		
建筑工程	√			√	√		
安装工程	√			√	√		
监理	√			√	√		
主要设备	√			√	√		
重要材料	√			√	√		
其他	√			√	√		

审批部门核准意见说明：

核 准

请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国采购法》等法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。



注：审批部门在空格注明“核准”或者“不予核准”。



抄送：市水务局、市财政局。

武汉市发展和改革委员会办公室

2018 年 7 月 2 日印发

共印 8 份