

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2018〕188号

市发展改革委关于新洲区道观河水厂扩建 工程可行性研究报告的批复

新洲区发展改革委：

你委《关于审批道观河水厂扩建工程可行性研究报告的请示》（新发改文〔2018〕40号）及相关资料收悉。根据武汉市工程咨询部的评估意见（武咨评〔2018〕807号）及市水务部门意见（武水函〔2018〕174号），经研究，我委同意新洲区道观河水厂扩建工程（项目代码：2018-420117-01-01-038502）可行性研究报告，现批复如下：

一、项目建设必要性

项目实施可实现新洲区东部地区供水系统大合并，由道观河水厂集中净化处理，统一供水，有助于提升供水水质、水量及供水安全可靠，满足人民群众生活质量和经济社会可持续发展需求，项目实施是必要的。

二、工程建设规模及主要建设内容

本次道观河水厂扩建工程，扩建规模为 $3.5 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ ，即由现状 $1.5 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ 扩建至 $5 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ 。主要建设内容包括：

(1) 取水工程，改造取水泵船现状泵房，新增取水设备，改造规模 $3.5 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ ，新建原水管道 DN800mm 长度 400m；

(2) 净水工程，新建 $3.5 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ 规模强化常规处理净水系统， $5 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ 规模污泥处理系统和 $5 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ 规模加药系统。包含网格絮凝斜管沉淀池 2 座，单座规模 $1.75 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ ，气水反冲洗滤池及反冲洗泵房，清水池 2 座，单座 2600m^3 ，加药间 1 座，以及废水收集池、污泥浓缩池、污泥脱水车间等。

(3) 配套附属工程，建设水厂生产管理楼、厂区道路等配套附属设施。

三、项目法人及建设工期

项目法人单位为新洲区水务局，工程建设期 15 个月。

四、投资估算及资金来源

经评估，项目估算总投资为 7502.03 万元，资金来源为市级财政资金 3780 万元，其余由区级筹措。

五、项目招标范围、方式及其组织形式见附表

请据此抓紧进行项目前期准备工作，完善相关报批手续，初步设计方案完成后按基建程序报我委审批。

武汉市发展和改革委员会
2018 年 11 月 21 日

附件

武汉市农林水利建设项目招标投标事项核准表

项目名称：新洲区道观河水厂扩建工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察	√			√	√		
设计	√			√	√		
建筑工程	√			√	√		
安装工程	√			√	√		
监理	√			√	√		
主要设备	√			√	√		
重要材料	√			√	√		
其他	√			√	√		

审批部门核准意见说明：

核 准

请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国采购法》等法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。

2018年11月21日



注：审批部门在空格注明“核准”或者“不予核准”。

武汉市发展和改革委员会办公室

2018年11月21日印发

共印10份