

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2018〕204号

市发展改革委关于两江四岸江滩景观照明提升工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复

武汉碧水集团有限公司：

你公司《关于恳请批复<两江四岸江滩景观照明提升工程可行性研究报告>的请示》（武碧文〔2018〕171号）及工程可行性研究报告等资料收悉。根据专家评估意见和市工程咨询部的评估报告，经研究，同意两江四岸江滩景观照明提升工程项目（项目代码：2018-420100-78-01-077886），现批复如下：

一、本项目是两江四岸景观、照明、旅游功能提升工程的重要组成部分，项目的实施有利于提升、补充完善江滩区域景观，有利于改善城市环境，提高城市形象，项目建设是必要的。

二、建设地点、建设规模及主要建设内容

本工程建设地点为两江四岸江滩，防洪墙堤顶路至水边线范

围，岸线总长 39.2 千米，其中长江两岸南起鹦鹉洲长江大桥，北至二七长江大桥，岸线长 25.5 千米；汉江两岸工程西起知音桥，东至汉江与长江交汇处，岸线长 13.7 千米。工程主要对江滩构（建）筑物、绿化等设施进行景观亮化提升，包括 50 个入口闸口、18 个活动广场、39.2 千米驳岸、84.3 千米人行步道、4 千米滨水栈道、11 千米防洪墙、8 千米后戗台、60 万平方米自然滩地、175 万平方米乔木绿地、63.54 万平方米文化景墙，以及景观构（建）筑物、雕塑小品、滨水平台等。工程新建平台灯杆 5412 个、LED 投光灯 8296 套、腰鼓灯 13309 套、草坪灯 1916 套、庭院灯 1846 套、照树灯 11988 套、洗墙灯 9648 套、侧壁灯 2544 套、地埋灯 1480 套、灯光雕塑 22 个、配电箱（含智能控制系统）142 台、350W 开关电源 474 个、YJV 型电缆 133562 米、 $\phi 32 \sim \phi 50$ 镀锌钢管 133562 米等。

三、总投资及资金来源

经评估，项目估算总投资为 39553.71 万元。其中：工程费用 31956.85 万元，工程建设其他费用 3160.97 万元，预备费 2089.43 万元，专项费用 950 万元（暂估，专款专用），建设期贷款利息 676.46 万元。资金来源：市级财政资金。

四、项目法人及建设工期

项目法人为武汉碧水集团有限公司。建设工期为 6 个月。

请下阶段进一步加强与江滩现有景观照明、其他两江四岸景观照明亮化项目、长江主轴、城市阳台、沿江楼宇及山体亮化等项目的衔接及互动，形成整体协调舒适、特色鲜明的城市夜景；深化景

观照明提升方案，合理选择灯具和光源，确保景观效果好，光污染少，节能环保，满足通航安全要求；加强与江滩现有景观照明及其他相关景观亮化项目供配电及控制系统的兼容和整合联动控制，预留系统规模扩大和功能扩展的接口；进一步完善后期运营、观景安全保障措施；做好施工组织计划工作，加快推进项目建设，确保项目按设计标准如期完工。

请据此开展初步设计，完成后报我委审批。

附件：工程建设项目招标实施方案核准意见

武汉市发展和改革委员会

2018年12月14日

附件

工程建设项目招标实施方案核准意见

项目名称：两江四岸江滩景观照明提升工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘 察	✓			✓	✓		
设 计	✓			✓	✓		
建筑工程	✓			✓	✓		
安装工程	✓			✓	✓		
监 理	✓			✓	✓		
设 备	✓			✓	✓		
重要材料	✓			✓	✓		
其 他	✓			✓	✓		

审批部门核准意见：

核准。

请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。

2018年12月14日

抄送：市财政局、市旅发委、市水务局。

武汉市发展和改革委员会办公室

2018年12月14日印发

共印8份