

附件 2

武汉市中山路地下通道照明改造工程初步设计
(代可行性研究报告)概算审定表

序号	工程或费用名称	送审金额 (万元)	审核金额 (万元)	审减金额 (万元)	备注
一	工程费	379.03	334.88	-44.15	
1	维修加固	379.03	334.88	-44.15	
二	工程建设其他费用	217.11	142.22	-74.89	
1	建设单位管理费	12.86	6.70	-6.16	
2	工程建设监理费	14.38	11.05	-3.33	
3	建设项目前期工作咨询费	2.40	1.96	-0.44	
4	工程设计费	26.48	15.79	-10.69	
5	施工招标代理服务费	2.95	0.00	-2.95	
6	工程造价咨询服务费	0.91	1.51	0.60	
7	竣工环境监测费	1.77	0.00	-1.77	
8	劳动安全卫生评审费	1.90	0.33	-1.57	
9	场地准备及临时设施费	3.79	1.67	-2.12	
10	工程保险费	1.90	1.00	-0.90	
11	施工图预算编制费	2.65	1.58	-1.07	
12	竣工图编制费	2.12	1.26	-0.86	
13	交通组织费	143.00	99.37	-43.63	
三	预备费	47.69	23.85	-23.84	
四	总投资	643.83	500.95	-142.88	

抄送: 武昌区政府、市公安交管局、市财政局、市自然资源和规划局、市铁路局。

武汉市发展和改革委员会办公室 2019 年 7 月 1 日印发

-4-

共印 12 份

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2019〕118 号

市发展改革委关于武汉市中山路地下通道 照明改造工程初步设计(代可行性 研究报告)的批复

武汉市城市管理委员会:

你单位《关于申请审查武汉市中山路地下通道照明改造工程初步设计(代可行性研究报告)的函》(武城管函〔2019〕1 号)及相关设计资料收悉。在组织专家及相关部门共同审查,并专题审查概算的基础上,经研究,原则同意该项目(项目代码:2019-420106-78-01-030059)初步设计(代可行性研究报告),现批复如下:

一、武汉市中山路地下通道照明改造工程的实施有利于保障隧道交通安全,节能降耗。项目建设是必要的。

二、建设地点、规模及主要建设内容

本项目位于武昌火车站站前,由暗埋段和敞口段组成,全



长约 994.7 米，宽 22 米，双向四车道，洞内路面为沥青混凝土路面。本次改造范围为全线暗埋段照明工程，改造长度约为 540 米。工程主要建设内容包括：新建 400W 高压钠灯 40 盏，250W 高压钠灯 40 盏，150W 高压钠灯 68 盏，30W LED 灯 720 盏，新建耐火电力电缆 8470 米，拆除旧电缆 5000 米，双电源配电箱 2 台，照明电控箱 6 个。

三、相关配套条件

环保、消防等应严格执行国家有关规定、标准，并办理相关手续。

四、工程概算和资金来源

设计单位送审的初步设计概算为 683.49 万元，经审查，核定为 500.95 万元（详见附件）。资金来源为市财政资金。


五、项目法人及建设工期

项目法人为武汉市桥梁维修管理处，项目工期 2 个月。

凡重大设计变更、概算调整等需报我委批准后实施。

附件：1. 工程建设项目招标实施方案核准意见

2. 武汉市中山路地下通道照明改造工程初步设计
（代可行性研究报告）概算审定表



附件 1

工程建设项目招标实施方案核准意见

项目名称：武汉市中山路地下通道照明改造工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
设 计							✓
建筑工程							✓
安装工程							✓
监 理							✓
设 备							✓
重要材料							✓
其 他							✓
审批部门核准意见： 核准。 本项目设计、建筑工程、安装工程、监理、设备、重要材料、其他等招标估算金额均在中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 16 号要求的必须招标的规模标准以下，同意该项目上述事项采取不招标方式，上述事项招标金额如达到规模标准，应严格按公开招标程序执行。请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。 2019 年 7 月 1 日							

