

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2019〕164号

市发展改革委关于市总工会职工疗养院 供电双回路工程初步设计的批复

市总工会：

你单位《关于武汉市总工会职工疗养院供电双回路工程立项请示》（武工文〔2019〕13号）及相关设计资料收悉。根据军运会相关会议纪要，以及中信建筑设计研究总院有限公司的评估意见，经研究，同意市总工会职工疗养院供电双回路工程初步设计（项目代码：2019-420114-61-01-038228），现批复如下：

一、建设规模及主要建设内容

本工程位于蔡甸区知音湖大道新农张家渡，主要建设内容包括拆除现状电力电缆、老旧变压器及低压开关柜，新建专用中心配电室、电缆井，敷设电缆，新增高低压柜，以及相关配套设施。

二、工程概算和资金来源

经审查，初步设计概算核定为 475.68 万元（详见附件）。
资金来源：市总工会自筹解决。

三、相关配套条件

该项目招投标、环保、房屋安全等相关事宜应严格执行国家相关法律、法规、标准要求，并办理相关手续。

凡重大设计变更、概算调整等须报我委批准后实施。

附件：市总工会职工疗养院供电双回路工程初步设计概算
审定表

武汉市发展和改革委员会

2019 年 9 月 4 日



附件

武汉市总工会职工疗养院供电双回路工程 初步设计概算审定表

单位:万元

编号	工程或费用名称	送审额	审定额	增减值	备注
一	建安工程	420.83	387.15	-33.68	
(一)	安装工程	299.72	265.20	-34.52	
(二)	外线工程	14.11	12.60	-1.51	
(三)	通道工程	40.82	38.13	-2.69	
(四)	建筑工程	66.18	71.22	5.04	
二	其他费用	64.20	79.21	15.01	
(一)	建设单位管理费	6.31	5.81	-0.50	
(二)	工程建设监理费	10.52	9.68	-0.84	
(三)	工程勘察设计费	26.29	24.77	-1.52	
(四)	造价咨询服务费	3.96	3.81	-0.15	
(五)	其他相关费用	17.12	35.14	18.02	
三	预备费	4.85	9.32	4.47	*
	工程投资	489.88	475.68	-14.20	

备注: 根据鄂电司建设[2018]2号文要求, 按2%取费。

抄送：市审计局。

武汉市发展和改革委员会办公室

2019 年 9 月 4 日印发

共印 12 份