

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2022〕55号

市发展改革委关于南湖花园泵站及进出站 管道改扩建工程可行性研究报告 (代项目建议书)的批复

市水务局：

你局《关于报批南湖花园泵站及进出站管道改扩建工程可行性研究报告（代项目建议书）的函》（武水函〔2022〕128号）及可行性研究报告等资料收悉。根据专家评估意见和北京东方华太工程咨询有限公司的评估报告，经研究，同意南湖花园泵站及进出站管道改扩建工程（项目代码：2206-420100-04-01-269879），现批复如下：

一、项目的实施能够优化区域污水收集系统，提高区域污水收集能力，提升黄家湖污水处理厂处理效能，项目建设是必要的。

二、建设地点、建设规模及主要建设内容

本工程主要将南湖花园泵站规模由现状 0.7 立方米/秒改扩建至 1.6 立方米/秒，更新改造水泵及其出水管、阀门井、流量计井、电气等设备；沿南湖连通渠排水走廊线内新建 d1000mm 进站污水重力管道约 111 米；沿文祥西街—巡司河北岸—红旗欣居南侧及西侧—穿武南车辆段套管预留管位—烽火路走向新建出站污水管道约 3257 米，接入烽火路现状 d2000mm 污水干管，其中 DN1200mm 压力管道 3142 米、d1500~2000mm 重力管道 115 米。

三、总投资及资金来源

经评估，总投资估算约 12043 万元，其中工程费用 7557 万元，工程建设其他费用 2176 万元，预备费 778 万元，管线迁改和电源外线等专项费用 1532 万元。资金来源：市级城建资金。

四、项目法人及建设工期

项目法人为市城投集团。计划建设工期 2 年。

请在初步设计阶段加强与地铁、铁路等相关部门和单位对接，加强与巡司河流域综合治理一期工程等相关项目衔接，进一步优化相关节点方案。

请据此开展初步设计，完成后报我委审批。

附件：工程建设项目招标实施方案核准意见



武汉市发展和改革委员会

2022 年 7 月 13 日

附件

工程建设项目招标实施方案核准意见

项目名称：南湖花园泵站及进出站管道改扩建工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘 察							✓
设 计	✓			✓	✓		
建筑工程	✓			✓	✓		
安装工程	✓			✓	✓		
监 理	✓			✓	✓		
主要设备	✓			✓	✓		
重要材料	✓			✓	✓		
其 他	✓			✓	✓		

审批部门核准意见：

核准。

本工程勘察费用估算金额 83.12 万元，在《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委第 16 号令）规定的必须招标的标准以下，项目法人可以选择勘察不招标。请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。

2022年7月13日

抄送：市财政局、市自然资源和规划局、市审计局，市城投集团。

武汉市发展和改革委员会办公室

2022年7月13日印发

共印8份