

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2022〕56号

市发展改革委关于北洋桥泵站及进出站 管道改扩建工程可行性研究报告 (代项目建议书)的批复

市水务局：

你局《关于报批北洋桥泵站及进出站管道改扩建工程可行性研究报告(代项目建议书)的函》(武水函〔2022〕129号)及可行性研究报告等资料收悉。根据专家评估意见和阶梯项目咨询有限公司的评估报告，经研究，同意北洋桥泵站及进出站管道改扩建工程(项目代码：2206-420100-04-01-727359)，现批复如下：

一、项目的实施能够提高区域污水收集能力，提升落步嘴污水处理厂处理效能，项目建设是必要的。

二、建设地点、建设规模及主要建设内容

本工程主要将北洋桥泵站规模由现状0.4立方米/秒改扩建

至 1 立方米/秒，更新改造水泵、格栅、出水池及电气等设备；沿团结大道及三环线走向，新建仁和路至北洋桥泵站 d1000mm 进站污水重力管道约 1155 米，北洋桥泵站至落步嘴污水处理厂 DN1000mm 出站污水压力管道约 2980 米。

三、总投资及资金来源

经评估，总投资估算约 17410 万元，其中工程费用 8390 万元，工程建设其他费用 2754 万元，预备费 891 万元，管线迁改及涉铁等专项费用暂列 5375 万元。资金来源：市级城建资金。

四、项目法人及建设工期

项目法人为市城建基金办。计划建设工期 30 个月。

请在初步设计阶段加强与铁路等相关部门和单位对接，加强与管道沿线拟建、在建和既有相关设施的衔接，进一步优化深化工程方案。

请据此开展初步设计，完成后报我委审批。

附件：工程建设项目招标实施方案核准意见

武汉市发展和改革委员会

2022 年 7 月 13 日



附件

工程建设项目招标实施方案核准意见

项目名称：北洋桥泵站及进出站管道改扩建工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘 察							√
设 计	√			√	√		
建筑工程	√			√	√		
安装工程	√			√	√		
监 理	√			√	√		
主要设备	√			√	√		
重要材料	√			√	√		
其 他	√			√	√		

审批部门核准意见：

核准。

本工程勘察费用估算金额 92.29 万元，在《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委第 16 号令）规定的必须招标的标准以下，项目法人可以选择勘察不招标。请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。

行政审批服务专用章

2022 年 7 月 13 日

