

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2023〕2号

市发展改革委关于黄家湖泵站改造工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复

市水务局：

你单位《关于报批黄家湖泵站改造工程可行性研究(代项目建议书)的函》（武水函〔2022〕202号）及项目可行性研究报告等资料收悉。根据湖北省工程咨询股份有限公司的评估报告（鄂工咨五部〔2022〕634号）经研究，同意黄家湖泵站改造工程可行性研究（代项目建议书），项目代码：2212-420100-04-02-204860，现批复如下：

一、该项目的实施可以解决黄家湖泵站出站管改造完成后现状水泵扬程不足的问题，完善片区排水系统等，以满足黄家湖污水收集系统片区内污水转输要求，项目建设是必要的。

二、建设地点

该项目位于现状黄家湖泵站内（黄家湖一街与黄家湖路交

汇处的东南角)。

三、建设规模和主要内容

该项目主要建设内容为黄家湖泵站技术改造，使其规模达到 1.3 立方米/秒，主要建设内容为：更换潜水泵 4 台，增设一套离子除臭设备，将现状变压器扩容，同步对泵站内格栅、除臭、电气等设施进行升级以及相关配套工程。

四、总投资及资金来源

该项目估算总投资约 1914 万元，其中工程费用 1115 万元，工程建设其他费用 187 万元，预备费 104 万元，专项费用 480 万元，建设期利息 28 万元。资金来源为市级城建专项资金。

五、项目法人及工期

项目法人为市城建基金办，建设工期 12 个月。

下一步建议加强与相关主管部门沟通，根据部门意见进一步深化建设方案，在实施过程中严格做好监测与保护工作，保证项目建设运营安全。

请据此开展初步设计，完成后报我委报批。

附件：工程建设项目招标实施方案核准意见

武汉市发展和改革委员会

2023年1月4日

行政审批服务专用章

附件

工程建设项目招标实施方案核准意见

项目名称：黄家湖泵站改造工程

合同内容	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式	备注
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标		
勘察	-	-	-	-	-	-	-	
设计							√	
施工	√			√	√			
监理							√	
重要设备和材料	√			√	√			
其他	√			√	√			

审查意见说明：

核准。

该项目不涉及勘察，设计、监理费用分别为 42.88 万元、32.88 万元，均在《必须招标的工程项目规定》（国家发展和改革委员会第 16 号）规定的必须招标的标准以下，项目法人可以选择设计、监理不招标；如下阶段设计、监理费用达到国家规定必须招标的标准，应严格执行国家招标规定。

请严格按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。



抄送：市财政局、市城建局、市城建基金办，武汉市城市建设投资开发集团有限公司。

武汉市发展和改革委员会办公室

2023 年 1 月 4 日印发

共印 8 份